

## 5024G

## Options Manual

## Ethernet-IP

---

5024G LCD veje terminal

Ethernet-IP option: Direkte tilslutning



Program: StdLim.140630.6v8i  
Dok. nr.: StdLim-140630-6v8-OG-EthNetIP-dan  
Dato: 2025-02-26  
Rev.: 6v8

**Kontakt:**  
**Eilersen Electric A/S**  
**Kokkedal Industripark 4**  
**DK-2980 Kokkedal**  
**Denmark**  
**www.eilersen.com**  
**info@eilersen.com**  
**Tel: +45 49 180 100**  
**Fax: +45 49 180 200**

# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Introduktion .....	4
Hvordan .....	4
– Ethernet-IP indstillinger konfigureres på 5024G .....	4
Adresse indstillinger .....	4
Aktivering (Enable) af Ethernet-IP protokol .....	5
– EthernetIP data overvåges på 5024G .....	5
– Kontrolleres EtherNetIP kommunikations status .....	6
Protokol beskrivelse .....	7
– Ethernet-IP kommunikation vha. PPO .....	7
– MOD .....	7
MDS .....	8
– PCV Beskrivelse .....	8
PCA .....	8
PNU .....	9
PVA .....	9
– PCD Beskrivelse .....	9
CTW/STW .....	9
MRV/MAV .....	10
– Kommunikations oversigt .....	10
– RS – Reference Value Selector, MRV – Main Reference Value .....	10
– AS – Actual Value Selector, MAV – Main Actual Value .....	10
– CTW – Control Word .....	11
– STW – Status Word .....	12
– Parametre .....	13
Fejlfinding .....	14
Appendiks .....	15
Appendiks A – Skærbillede oversigt .....	15
Appendiks B – Elektrisk tilslutning af 5024G til Ethernet-IP .....	16
Ethernet kommunikations konektor på 5024G .....	16

Appendiks C – 5024G Ethernet-IP spesifikasjon .....	16
Appendiks D – Ethernet-IP tilslutning til Allen Bradley .....	17
Ethernet-IP kommunikation – Master input.....	17
Ethernet-IP kommunikation – Master output .....	17
Appendiks E – Ethernet-IP status indikationer .....	18
Revisions historie .....	19
Kontakt .....	20

# Introduktion

Dette dokument beskriver brugen af Ethernet-IP optionen på 5024G Vejeterminalen fra Eilersen Electric. Med program versionen angivet på forsiden og med Ethernet-IP optionen aktiveret (enabled) kan systemet kommunikere med ekstern styring/PLC via Ethernet-IP.

Med den angivne software version installeret, kan 5024G terminalen overføre 14 input bytes fra 5024G terminalen til Ethernet-IP masteren, og overføre 14 output bytes fra Ethernet-IP masteren til 5024G terminalen.

Udveksling af data mellem 5024G terminal og den eksterne styring/PLC sker i henhold til profilen/protokollen beskrevet senere (se **Protokol beskrivelse**).

Denne manual beskriver kun Ethernet-IP optionen. For generel information vedrørende betjening af 5024G terminalen henvises til den separate 'Bruger Manual'.

## Hvordan


### – Ethernet-IP indstillinger konfigureres på 5024G

For at terminalen kan udføre Ethernet-IP kommunikation direkte på dens RJ45/Cat5 Ethernet konnektor (J7) med en tilsluttet Ethernet-IP master skal Ethernet indstillinger konfigureres og Ethernet-IP protokol aktiveres (enables) som beskrevet i det efterfølgende.

#### Adresse indstillinger


Ip adresser, subnet masker etc. indstilles normalt fra en PC med EEConnect programmet. Der henvises til EEConnect dokumentationen for yderligere information.


Hvis terminalen ikke kan tilgås eksempelvis pga. netværks topologi, så kan Ethernet indstillingerne indtastes i **SETUP ETHERNET** skærbilledet:




## Aktivering (Enable) af Ethernet-IP protokol


Ethernet-IP protokollen skal aktiveres. Dette kan gøres i **ETHERNET PROTOCOLS** skærbillede vist nedenfor:



I **ETHERNET PROTOCOLS** skærbilledet vælges 'EtherNetIP' parameteren med cursoren, hvorefter der trykkes  for at aktivere (Enable) eller deaktivere (Disable) Ethernet-IP protokollen. Et X i den tilhørende kasse indikerer at protokollen er aktiveret (enabled). Fra den fremkomne menu er det ligeliges muligt at skifte til **ETHERNET IP DATA** skærbilledet.




## – EthernetIP data overvåges på 5024G

Nedenfor er **ETHERNET IP DATA** skærbilledet vist når dette vælges vha.  tasten fra **ETHERNET PROTOCOLS** skærbilledet.




I dette skærbillede vises de data der sendes til EthernetIP masteren (*OUT*) og de data der modtages fra EthernetIP masteren (*IN*).

Følgende taster kan benyttes til de beskrevne special funktioner:

-  &  Flytter cursoren op og ned mellem output og input bytes.
-  Skifter cursoren mellem output og input bytes.

## – Kontrolleres EtherNetIP kommunikations status

I ETHERNET STATUS skærbilledet kan status for EtherNetIP kommunikationen aflæses:



Det kræver at **EtherNetIP** protokollen vælges fra menuen (**F** tasten) i **ETHERNET STATUS** skærbilledet. Den aktuelt valgte protokol vises i øverste højre hjørne af skærmen. Såfremt **EtherNetIP** protokollen er valgt, da vises EtherNetIP status indikationerne for både Module Status (**MS**) og Network Status (**NS**), svarende til de normale **MS** og **NS** lamper, som følger:

- deres respektive farve (i parentes): som kan være tændt, blinke eller slukket (blank).
- og en efterfølgende kort uddybende status tekst.

Module Status (**MS**) og Network Status (**NS**) indikationerne kan lyse/blinke i forskellige farver afhængigt af modul og netværks status. Se venligst **Appendiks E – Ethernet-IP status indikationer** for en uddybende forklaring af de forskellige/mulige status indikationer.

# Protokol beskrivelse

## – Ethernet-IP kommunikation vha. PPO

Ved Ethernet-IP kommunikation benyttes et såkaldt 'parameter-process data objekt' (PPO) bestående af 14 bytes data. Dette telegram (objekt) benyttes ved såvel modtagelse som transmission af data. Strukturen for dette telegram er følgende:

MOD		PCV						PCD					
MDS	PCA	PNU			PVA			CTW		MRV			
								STW		MAV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Byte 1

Byte 14

Telegrammet er opbygget af 3 blokke; en MOD del, (1 byte), en PCV del (de næste 7 bytes) og en PCD del (de sidste 6 bytes). De tre blokke er opbygget som følger:

### MOD (Mode)

MDS (Byte 1): Mode selector

### PCV (Parameter-Characteristic-Value)

PCA (Byte 2): Parameter Characteristics

PNU (Bytes 3-4): Parameter number

PVA (Bytes 5-8): Parameter value

### PCD (Process Data)

CTW (Bytes 9-10) (Master to Slave): Control Word

STW (Bytes 9-10) (Slave to Master): Status Word

MRV (Bytes 11-14) (Master to Slave): Main Reference Value

MAV (Bytes 11-14) (Slave to Master): Main Actual Value

I det efterfølgende uddybes betydningen af de enkelte blokke i telegrammet yderligere.

**VIGTIGT:** Ved overførsel/aflæsning af data (eksempelvis MAV'en) er det op til masteren (PLC'en) at sørge for konsistente data (sammenhængende data), når en parameter bestående af flere bytes aflæses/opdateres og når AS/MAV eller RS/MRV læses/sættes.




## – MOD

MOD delen af et telegram angiver hvilken værdi der skal overføres som henholdsvis **Main Reference Value** (MRV) og som en **Main Actual Value** (MAV). Se venligst nedenfor for yderligere information.

## MDS

MDS indeholder en RS del til valg af **Main Reference Value** (MRV) og en AS del til valg af **Main Actual Value** (MAV), som det fremgår af nedenstående figur.



**RS:** Reference value selector (Værdier: 0..15)


**AS:** Actual value selector (Værdier: 0..15)

## – PCV Beskrivelse

PCV delen af telegrammet er som nævnt opbygget af en PCA del, en PNU del og en PVA del. Funktionen af de forskellige dele af PCV delen beskrives her.

### PCA

PCA delen indeholder en RC del til 'request' og 'response' indikation.



**RC:** Request/Response Characteristics (Værdier: 0..255)

RC benyttes af masteren til at fortælle slaven (vægten) hvilke 'request' der ønskes. Ligeledes benyttes RC af slaven til at fortælle masteren status på den modtagne 'request' ('response'). Indholdet af RC har følgende funktion ved 'request':

REQUEST	FUNKTION
0	Ingen request
1	Request parameter værdi
2	Skift parameter værdi (2 bytes)
3	Skift parameter værdi (4 bytes)
<i>Øvrige</i>	<i>Reserveret til fremtidig brug</i>

Indholdet af RC har følgende funktion ved response:



RESPONSE	FUNKTION
0	Ingen response
1	Overfør parameter værdi (2 bytes)
2	Overfør parameter værdi (4 bytes)
3	Request afvist (inkl. Fejl#, se senere)
4	Kan ikke serviceres af PCV interface
<i>Øvrige</i>	<i>Reserveret til fremtidig brug</i>

## PNU

PNU angiver parameter nummeret på den parameter der ønskes aflæst/ændret. De enkelte parametre og deres betydning er vist nedenfor.

## PVA

PVA delen indeholder 4 bytes til modtagelse og transmission af parameter værdier. PVA-delen vil overføre '2 byte' parametre i bytes 5 og 6, mens '4 byte' parametre overføres i bytes 5 til 8.

Hvis slaven (vægten) afviser en request fra masteren vil RC-delen antage værdien 3 (se ovenfor) og selve fejlnummeret vil overføres i PVA elementet (bytes 5 og 6). Følgende fejlindikationer er mulige:

FEJL #	ÅRSAG
0	Kommando ulovlig for dette PNU eller PNU benyttes ikke.
1	<i>Reserveret til fremtidig brug</i>
2	Øvre eller nedre grænse overskredet

## – PCD Beskrivelse

PCD delen af telegrammet er som nævnt opbygget af en CTW/STW del og en MRV/MAV del. Funktionen af de to dele af PCD delen beskrives her. Bemærk at PCD delen (de sidste 6 bytes) altid overfører disse data uanset indholdet i PCV delen (de første 8 bytes).

### CTW/STW

Ved kommunikation fra masteren til slaven benyttes de to første bytes i PCD delen som et Control Word (CTW). Ved brug af Control Word (CTW) er det således muligt at fortælle slaven (vægten) hvorledes den skal reagere, idet diverse kommandoer kan overføres til slaven.

Ved kommunikation fra slaven til masteren benyttes de to første bytes i PCD delen som et Status Word (STW). Ved aflæsning af Status Word (STW) er det således muligt for masteren at få oplysninger om slavens status.

## MRV/MAV

Ved kommunikation fra masteren til slaven benyttes de fire sidste bytes i PCD delen som en **Main Reference Value** (MRV); altså et setpunkt. Via RS defineres hvilken værdi der overføres som MRV.

Ved kommunikation fra slaven til masteren benyttes de fire sidste bytes i PCD delen som en **Main Actual Value** (MAV); altså den aktuelle værdi. Via AS defineres hvilken værdi der overføres som MAV.

### – Kommunikations oversigt

Bemærk venligst følgende:

1. Alle vægte overføres som vist i displayet uden decimal punkt (i.e. 300.0 kg overføres som 3000 og 67.2 kg overføres som 672).
2. Alle negative tal overføres som et 2-komplement tal.
3. Aktuel enhed og decimal punkt placering kan aflæses fra de passende parametre.
4. I Ethernet-IP kommunikation benyttes LSB (Least Significant Byte først) som Endian.

### – RS – Reference Value Selector, MRV – Main Reference Value

RS	MRV
Reference Value Selector	Main Reference Value
0	Benyttes ikke
Øvrige	Benyttes ikke

### – AS – Actual Value Selector, MAV – Main Actual Value

AS	MAV
Actual Value Selector	Main Actual Value
0	Benyttes ikke
1	Aktuel brutto vægt
2	Aktuel netto vægt
Øvrige	Benyttes ikke

**Aktuel brutto vægt** er den aktuelle brutto vægt på 5024G terminalen.

**Aktuel netto vægt** er den aktuelle netto vægt på 5024G terminalen.

## - CTW – Control Word

Bit	Funktion
0	Nulstilling
1	Autotarering (nulstilling af netto vægt)
2	Start dosering
3	Stop dosering
4	Registrering
Øvrige	Benyttes ikke

**Nulstilling** skal aktiveres såfremt der ønskes nulstilling af brutto vægt.

**Autotarering** skal aktiveres såfremt der ønskes nulstilling af netto vægt.

**Start dosering** skal aktiveres såfremt der ønskes start af dosering.

**Stop dosering** skal aktiveres såfremt dosering ønskes standset inden fin grænsen nås. Såfremt terminalen er sat til at udføre automatisk registrering på tid vil dette ske efterfølgende.

**Registrering** skal aktiveres der ønskes registrering af aktuel netto vægt. En igangværende dosering vil blive afbrudt inden registrering.

## – STW – Status Word

Bit	Funktion
0	Vægt aflæsning ikke mulig
1	Nulstilling OK
2	Nulstilling ikke mulig
3	Autotarering OK
4	Autotarering ikke mulig
5	Start dosering OK
6	Start dosering ikke mulig
7	Stop dosering OK
8	Stop dosering ikke mulig
9	Registrering OK
10	Registrering ikke mulig
11	Fin dosering
12	Grov dosering
13	<i>Benyttes ikke</i>
14	Registrering klar
15	OK – altid ON

**Vægt aflæsning ikke mulig** er aktiv når 5024G terminalen ikke kan bestemme vægten.

**Nulstilling OK** er aktiv hvis nulstilling var mulig.\*)

**Nulstilling ikke mulig** er aktiv hvis nulstilling IKKE var mulig.\*)

**Autotarering OK** er aktiv hvis autotarering var mulig.\*)

**Autotarering ikke mulig** er aktiv hvis autotarering IKKE var mulig.\*)

**Start dosering OK** er aktiv hvis start af dosering var mulig.\*)

**Start dosering ikke mulig** er aktiv hvis start af dosering IKKE var mulig.\*)

**Stop dosering OK** er aktiv hvis stop af dosering var mulig.\*)

**Stop dosering ikke mulig** er aktiv hvis stop af dosering IKKE var mulig.\*)

**Registrering OK** er aktiv hvis registrering af netto vægt var mulig.\*)

**Registrering ikke mulig** er aktiv hvis registrering af netto vægt IKKE var mulig.\*)

**Fin dosering** er aktiv under dosering indtil fin grænsen (evt. korrigeret for efterløb) nås.

**Grov dosering** er aktiv under dosering når netto vægten er under grov grænsen.

**Registrering klar** er aktiv hvis en registrering er klar. Biten cleares når en ny dosering startes.

**OK – altid ON** er altid aktiveret. Kan benyttes til kontrol af kommunikationen.

De med \*) markerede bits cleares igen når den tilhørende request bit cleares.

## - Parametre

NR	TYPE	PARAMETER
1	4, R	Aktuel brutto vægt
2	4, R	Aktuel netto vægt
3	4, RW	Fin grænse
4	4, RW	Grov grænse
5	-	<i>Benyttes ikke</i>
6	4, R	Sidst registreret mængde
7	4, R	Total doseret mængde
8	4, R	Total antal vejninger
10	2, R	Enhed  <i>0: kg</i>  <i>1: lbs</i>  <i>2: gram</i>
11	2, R	Decimal punkt placering
20 - 35	2, R	Vejecelle-Status[x]
40 - 55	4, R	Vejecelle-Brutto[x]
<i>Øvrige</i>		<i>Benyttes ikke</i>

**Aktuel brutto vægt** er den aktuelle brutto vægt på 5024G terminalen.

**Aktuel netto vægt** er den aktuelle netto vægt på 5024G terminalen.

**Fin grænse** indeholder fin grænsen der benyttes i forbindelse med dosering.

**Grov grænse** indeholder grov grænsen der benyttes i forbindelse med dosering.

**Sidst registreret mængde** indeholder resultatet (registreringen) af den sidste dosering.

**Total doseret mængde** indeholder den total doserede mængde.

**Total antal vejninger** indeholder det totale antal udførte vejninger.

**Enhed** indikerer enheden der benyttes i display visningen. Den bør bruges til skalering af vægt indikationerne modtaget/sendt ved brug af Ethernet-IP kommunikation.

**Decimal punkt placering** indikerer antallet af cifre efter decimal punktet i vægt visningen. Den bør bruges til skalering af vægt indikationerne modtaget/sendt ved brug af Ethernet-IP kommunikation.

**Vejecelle-Status[x]** indeholder den aktuelle status for vejecelle x.

**Vejecelle-Gross[x]** indeholder det aktuelle brutto signal (ikke nulstillet) for vejecelle x.


## Fejlfinding

<b>Problem</b>	<b>Årsag og mulige løsninger</b>
<i>PLC kan ikke modtage/sende data fra/til 5024</i>	Kontroller forbindelsen mellem PLC og 5024G terminal er ok (se nedenfor). Kontroller konfiguration af 5024G terminal er ok (se nedenfor). Kontroller konfiguration af Ethernet-IP master (PLC) er ok (se nedenfor). Kontroller " <b>EtherNetIP</b> " status i <b>ETHERNET STATUS</b> skærbilledet.
<i>Ingen forbindelse mellem PLC og 5024G terminal</i>	Kontroller Ethernet kablet er forbundet korrekt til både PLC og 5024G. Kontroller Ethernet kablet ikke er beskadiget. Kontroller status for de grønne og gule lamper på Ethernet stikkene.
<i>Forkert konfiguration af 5024G terminal</i>	Kontroller parametre i <b>SETUP ETHERNET</b> skærbilledet er konfigureret korrekt: - Kontroller " <b>IP</b> " parameter svarer til den ønskede IP adresse. - Kontroller " <b>Subnet</b> " parameter svarer til den ønskede Subnet mask. Kontroller " <b>EtherNetIP</b> " protokol er aktiveret (enabled) i <b>ETHERNET PROTOCOLS</b> skærbilledet.
<i>Forkert konfiguration af PLC</i>	Kontroller PLC er konfigureret korrekt muligvis vha. den medfølgende EDS file. I denne applikation anvendes 14 input bytes og 14 output bytes. Kontroller PLC er konfigureret med den korrekte IP adresse og Subnet mask.
<i>Værdier skifter hurtigt mellem tilfældige værdier</i>	Kontroller Ethernet-IP master (PLC) bruger LSB (Least Significant Byte først) som Endian.
<i>Implementeret protokol opfører sig ikke som forventet</i>	Sammenhold implementeret Ethernet-IP protokol (PLC program) med Ethernet-IP protokol beskrivelsen ovenfor. Eksempelvis kontrolleres om <b>OK – altid ON</b> bit'en i <b>STW</b> er ON som forventet.
<i>Implementeret protokol opfører sig ikke som forventet</i>	Brug <b>ETHERNET IP DATA</b> skærbilledet til at undersøge 5024G modtagne data fra PLC (IN) resulterer i forventede data sendes til PLC (OUT).

# Appendiks

## Appendiks A – Skærbillede oversigt

Systemet har følgende skærbilleder, som vælges ved hjælp af menu systemet.




## Appendiks B – Elektrisk tilslutning af 5024G til Ethernet-IP

Følgende beskriver den elektriske tilslutning af 5024G terminalen til Ethernet-IP.

### Ethernet kommunikations konektor på 5024G

RJ45/Cat5 Ethernet konektoren (J7) på bagsiden af 5024G terminalen er en standard Ethernet konektor som benyttes for tilslutning af 5024G systemet til Ethernet-IP masteren.



## Appendiks C – 5024G Ethernet-IP specifikation

5024G terminalen opfylder følgende Ethernet-IP specifikationer:

Protokol:	Ethernet-IP
Kommunikations medie:	Ethernet
Modul type:	Slave (/Target)
Kommunikations settings:	10MB/s, Half duplex
IP-Adresse:	Fast (default: 192.168.1.199)
Ethernet tilslutning:	RJ45/Cat5
System setup:	Ethernet ved brug af EEConnect program, eller ved brug af <b>SETUP ETHERNET</b> skærm billede



## Appendiks D – Ethernet-IP tilslutning til Allen Bradley

For med Ethernet-IP at tilslutte 5024G terminalen til en Allen Bradley (Rockwell Automation) PLC med Logix 5000 software skal følgende bemærkes:

1. Benyt "ETHERNET MODULE Generic Ethernet Module".
2. Benyt **IKKE** unicast, men benyt altid multicast.
3. Sæt tilslutnings format til "SINT".
4. Sæt "Input" "Assembly instance til 103, "Size" 14 (8-bit).
5. Sæt "Output" "Assembly instance til 102, "Size" 14 (8-bit).
6. Sæt "Configuration" "Assembly instance til 101, "Size" 1 (8-bit).

### Ethernet-IP kommunikation – Master input

Ethernet-IP kommunikationen fra 5024G terminalen benytter en enkelt Assembly bestående af 14 bytes data som specificeret i EDS filen:

Assembly:	Assem3	Input
Assembly instance:	103	(0x67)
Connection:	Connection1	Exclusive Owner
Transfer class	Class 1	

Data bytes overført til masteren (PLC) vha. denne assembly, er struktureret og skal benyttes som tidligere beskrevet.

### Ethernet-IP kommunikation – Master output

Ethernet-IP kommunikation til 5024G terminalen benytter en enkelt Assembly bestående af 14 bytes data som specificeret i EDS filen:

Assembly:	Assem2	Output
Assembly instance:	102	(0x66)
Connection:	Connection1	Exclusive Owner
Transfer class	Class 1	

Data bytes overført fra masteren (PLC) vha. denne assembly, er struktureret og skal benyttes som tidligere beskrevet.

## Appendiks E – Ethernet-IP status indikationer

De forskellige Module Status (**MS**) og Network Status (**NS**) indikationer i **ETHERNET STATUS** skærbilledet kan sammen med følgende tabel bruges til at bestemme den aktuelle status af EtherNet/IP kommunikationen:

Indikation	Farve	Status	Beskrivelse
<b>MS</b>	Grøn	ON	<b>Normal Operation.</b> Kommunikation udføres normalt.
		Blinker	<b>Standby State.</b> Enheden kræver tilsyn.
	Rød	ON	<b>Unrecoverable fault.</b> En timer fejl, hukommelses fejl eller anden system fejl. Enheden skal evt. udskiftes.
		Blinker	<b>Recoverable fault.</b> Konfigurationsfejl, DIP-switch ikke sat korrekt, IP-adresse fejl eller tilsvarende fejl. Ret fejl og genstart enhed.
	---	OFF	<b>No power.</b> Forsyning er afbrudt eller enheden genstartes.
<b>NS</b>	Grøn	ON	<b>On-Line, Connection OK.</b> Enheden er On-Line og en forbindelse til masteren er blevet oprettet.
		Blinker	<b>On-Line, No Connection.</b> Enheden er On-Line men ingen forbindelse til masteren er blevet oprettet.
	Rød	ON	<b>Critical Communication Error.</b> Enheden har detekteret en fejl der gør det umuligt at kommunikere på netværket.
		Blinker	<b>Communication Time-Out.</b> En eller flere I/O forbindelser er i Time-Out tilstanden.
	---	OFF	<b>No power/Off-line.</b> Enheden forsynes muligvis ikke.

## Revisions historie

Dato	Forfatter	Rev.	Ændring
2018-11-28	HJA	4v0	Oprindeligt dokument oprettet og tilpasset. (baseret på StdLim-140630-3v0-OG-EthNetIP-dan)
2019-01-10	HJA	5v0	Baseret på StdLim-140630-4v0-OG-EthNetIP-dan, men: Tilpasset skærbillede oversigt i Appendiks A.
2019-02-19	HJA	5v1	Opdateret henvisninger til program navn.
2019-04-24	jk	5v2	Opdateret henvisninger til program navn.
2019-04-25	jk	5v3	Opdateret henvisninger til program navn.
2019-09-03	HJA	5v4	Tilføjet Intelligent Setup til skærbillede oversigt.
2020-02-18	HJA	5v6	Tilføjet ETHERNET STATUS skærm og EtherNetIP status indikationer.
2020-09-08	HJA	5v7	Opdateret henvisninger til program navn.
2021-02-11	HJA	5v8	Opdateret henvisninger til program navn.
2021-05-07	HJA	6v0	Opdateret henvisninger til program navn.
2021-11-12	HJA	6v0a	Tilføjet MAINTENANCE skærm til skærbillede oversigt.
2022-01-19	HJA	6v1	Opdateret henvisninger til program navn.
2022-03-29	HJA	6v2	Opdateret henvisninger til program navn.
2022-11-28	HJA	6v3	Opdateret henvisninger til program navn.
2023-02-23	HJA	6v4	Opdateret henvisninger til program navn.
2023-05-30	HJA	6v5	Tilføjet ETHERNET IP DATA skærm.
2023-08-29	HJA	6v6	Tilføjet nye RS485 COMMUNICATION , PROTOCOLS og STATUS skærbilleder.
2024-09-02	HJA	6v7	Tilføjet LINEARIZATION SETTINGS skærbillede. Tilføjet LINEARIZATION PROCEDURE skærbillede.
2025-02-26	HJA	6v8	Opdateret henvisninger til program navn.

## Kontakt

Ved yderligere spørgsmål eller forbedringsforslag kontakt venligst:

# Eilersen

The Weighing Experts

**Eilersen Electric A/S**

**Kokkedal Industripark 4**

**DK-2980 Kokkedal**

**Denmark**

**[www.eilersen.com](http://www.eilersen.com)**

**[info@eilersen.com](mailto:info@eilersen.com)**

**Tel: +45 49 180 100**

**Fax: +45 49 180 200**

# Eilersen

The Weighing Experts